

Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 & 7
für das Nahwärmenetz des Heizwerkes „Rilkestraße Bovenden“
der **Gemeindewerke Bovenden GmbH & Co. KG**

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag der Gemeindewerke Bovenden GmbH & Co. KG dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor FW 309-1:2021
(§ 22 Absatz 2 GEG)


$f_{P,FW} = 0,98$

Emissionsfaktor FW 309-1:2021
(Anlage 9 GEG)

165 g/kWh

Datenbasis: 01.01.2022 bis 31.12.2022
umfasst Planungsdaten: Nein
gültig bis: 31.05.2026
ausgestellt am: 31.05.2023

Heilbad Heiligenstadt, den 31.05.2023


.....
Dipl.Ing. (BA) Frederic Döring
fP-Gutachter-Nr.: FW 609-232